



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO DEL SINDACO

P. IVA: 00342960838

☎ 0941/961060 – 961307 ☒ 0941/961041



## ORDINANZA SINDACALE

N. 80 del 29 AGO, 2014

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per fornitura e posa in opera sistema di monitoraggio livelli analogici e messa in sicurezza impianto elettrico presso il serbatoio S. Giacomo e installazione linea elettrica presso la sorgente di c.da Maina per collegamento elettropompa sommersibile per l'allontanamento delle acque sorgive, *ai sensi dell'art.176 del DPR 207/10.*

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- Che in data 06.08.2014, con verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile servizi manutentivi Geom. Claudio Catania che si allega, veniva rappresentata la necessità di intervenire con estrema urgenza alla sistemazione dell'impianto elettrico presso il serbatoio dell'acquedotto Comunale di S. Giacomo e all'installazione linea elettrica presso la sorgente di c.da Maina del Comune di Naso
  - Che per la risoluzione del problema di che trattasi, nel verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile servizi manutentivi, geom. Claudio Catania è stata rappresentata la necessità di intervenire alla fornitura e posa in opera sistema di monitoraggio livelli analogici e messa in sicurezza impianto elettrico presso il serbatoio S. Giacomo e linea elettrica presso la sorgente di c.da Maina per collegamento elettropompa sommersibile per l'allontanamento delle acque sorgive;
  - Considerato che questo Ente deve pertanto procedere alla sistemazione dell'impianto elettrico, nel rispetto della vigente normativa in materia, al fine di eliminare senza indugio alcuno i disagi alla popolazione come sopra riportato;
  - Considerato che, nel caso di interventi richiesti per ragioni di urgenza, come nel caso di specie, sono consentite deroghe alla normale procedura di affidamento dei lavori;
  - Visto:
  - L'art. 20 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi;
  - L'art. 176 del D.P.R. 207/10;
- Tutto ciò premesso e considerato;

### ORDINA

1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativo degli interventi di somma urgenza per la eliminazione del pericolo di pubblica incolumità verificatosi presso il serbatoio dell'acquedotto Comunale di c.da S. Giacomo e presso la sorgente di c.da Maina del Comune di Naso.
2. La realizzazione di detti interventi in tutta conformità alle indicazioni tecniche tempestivamente predisposti dall'UTC..

Il Responsabile dell'Area Tecnica è individuata quale responsabile unico del procedimento di esecuzione dell'intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la direzione dei lavori in premessa.

La presente ordinanza dovrà essere notificata al Responsabile dell'Area Tecnica 1, all'ufficio comunale di ragioneria, affinché provvedano, per quanto loro di competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito internet del comune, nei modi e termini di legge.

Il Responsabile Servizi Manutentivi  
(Geom. ~~Claudio~~ CATANIA)

Il Responsabile Area Tecnica 1  
(Arch. Mario ~~Silvio~~ DOTI MIGLIORE)



IL SINDACO  
(Avv. Daniele LETIZIA)